

**Акт обследования муниципального объекта
по пожарной безопасности
от " 27 " апреля 2018 года**

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное

Образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №58

Юридический адрес объекта: 665824 Иркутская область, Ангарск кв207/210, дом 19

Фактический адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск кв207/210, дом 19

Комиссией в составе:

Старший инспектор МКУ «Служба ГО и ЧС» Деревцова ЕМ

Главный специалист управления образования ААГО Белозерцева И.В.

Представитель обследуемого объекта (юридическое лицо): заведующий Куканова ЛВ

Зам.заведующего по АХР Гуревич Н.В.

Проведено обследование по пожарной безопасности муниципального объекта с массовым пребыванием людей.

| | Перечень документов по пожарной безопасности: | подтверждающая документация | |
|---|---|--|--|
| 1 | - Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта; | ООО «ВСТЭК» договор от 01.01.2018г. Догов. №046 ТО/18 ООО «ВСТЭК» | |
| 2 | - Договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре с лицензированной организацией (копия лицензии от данной организации); | Догов. №002-ПМ/18 ООО «ВСТЭК» Догов. №001-ПК/18 ООО «ВСТЭК» | |
| 3 | - Акты проверки систем противопожарной защиты – АПС, СОЭ, противодымная защита; | Акт от 30.01.2018г. ООО «ВСТЭК» | |
| 4 | -Акт проверки прохождения сигналов в ЦППС Ангарского ГПО | Акт от 31.01.2018г. ООО «ВСТЭК»и ФПС | |
| 5 | - Акты проведения огнезащитной обработки сгораемых конструкций кровли (при наличии чердаков, срок действия определяется огнезащитным составом); | Акт проведения огнебиозащитной обработки деревян поверхностей от 01.08/13г ООО «Веста» | |
| 6 | -Акты проверки качества огнезащитной обработки (не реже 1 раза в год); | Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий от 21.07.17 ООО «ВСТЭК» | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 7 | - Протокол испытаний наружных пожарных лестниц и металлических ограждений на кровле (срок действия - пять лет); | Протокол от 21.07.2017г. №003ИПЦ/17-2 эксплуатационных испытаний пож.эвак. лестниц | |
| 8 | - Акт обследования целостности металлических конструкции (составляется ежегодно); | Протокол №003/17 21.07.17 ООО «ВСТЭК» | |
| 9 | - Протокол испытаний ограждений кровли здания (срок действия - пять лет); | Протокол №003/17 Эксплуатационных испытаний ограждений от 21.07.17 ООО «ВСТЭК» | |
| 10 | - Акт обследования целостности конструкции (составляется ежегодно); | Протокол №003/17 21.07.17 ООО «ВСТЭК» | |
| 11 | - Акты проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре (в соответствии с инструкцией завода-изготовителя); | Акт обслед. систем вентиляции №002-ТОВ/18 от 23.04.2018г ООО «ВСТЭК» | |
| 12 | - Акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов (не реже 1 раза в год); | Акт обслед. систем вентиляции №002-ТОВ/18 от 23.04.2018г ООО «ВСТЭК» | |
| 13 | - Протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода (делается 2 раза в год); | | |
| 14 | - Сертификаты и паспорта, акты монтажа противопожарных дверей, люков, сертификаты на противопожарную пену (если использовалась), лицензия монтажной организации; | Двери ДМП Е1-60 2шт.установлен 2015г Люки - 4 шт. ДМП Е1-60 уст.2015г | |
| 15 | - Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность на объекте; | Приказ №105 от 09.01.18 Приказ №82 от 09.01.18 Приказ №82/1от 09.01.18 | |
| 16 | - Приказ об организации и проведении обучения сотрудников по программе пожарно-технического минимума, удостоверения о прохождении обучения; | Приказ №13 от 08.08.17г Приказ №12 от 08.08.17г | |
| 17 | - Приказ о создании добровольной пожарной дружины; | Приказ №67 от 31.10.12г. | |
| 18 | - Журнал проверки работоспособности задвижек с электроприводом и пожарных насосов-повысителей (записи 2 раза в год); | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 19 | - Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности; | ведется | |
| 20 | - Журнал учета огнетушителей, паспорта на огнетушители, сертификаты на первичные средства пожаротушения; | 16 огнетушителей с паспортами дата проверки 14.06.17г ООО «Пожтехсервис» Журнал ведется | |
| 21 | - Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте; | - Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании и прилегающей территории, утв.01.09.17г | |
| 22 | - Расчеты по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (для складских и производственных помещений); | Акт по определению категоричности помещений по взрывоопасности и пожароопасности от 26.05.17 ООО «Викинг» | |
| 23 | - Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре; | Порядок действий утв.01.09.17г Руководство к действию, утв.01.09.17г | |
| 24 | - Акт практической отработки планов эвакуации (1 раз в полгода для зданий с массовым пребыванием людей - 50 и более человек); | Согласно графика утв.03.06.17г Приказ № от 13.04.18г АКТ №2 от 16.04.18г | |
| 25 | - Акт испытания пожарных гидрантов наружной водопроводной сети на водоотдачу (если есть на балансе гидранты, проводится весной и осенью); | отсутствуют | |
| 26 | - Сертификаты пожарной безопасности на продукцию (материалы), подлежащую обязательной сертификации в области пожарной безопасности (пожарные шкафы, рукава, огнетушители, противопожарные двери, огнезащитные составы и т.д.). | в наличии | |

2. Обследование объекта защиты:

| | | | |
|---|--|---------------|--|
| 1 | - Обследование состояния эвакуационных путей и выходов на наличие захламленности и легко открываемых замков на дверях; | соответствует | |
| 2 | - Отделка эвакуационных путей сгораемыми материалами | соответствует | |
| 3 | (с предоставлением сертификатов по пожарной безопасности); | в наличии | |
| 4 | - Таблички с номерами телефонов вызова пожарной охраны и другие знаки пожарной безопасности; | в наличии | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 5 | - Планы эвакуации людей при пожаре (на каждом этаже); | Акт №496 от 02.08.17 на изготовление Планов эвакуации с фотолюминесцентным покрытием ООО «Верные друзьяПО» | |
| 6 | - Ширина дверных проемов, лестничных клеток должна соответствовать требованиям по пожарной безопасности; | соответствует | |
| 7 | - Наличие доводчиков на дверях, ведущих на лестничную клетку; | в наличии Акт №470 от 10.08.15г. | |
| 8 | - Отсутствие захламленности под лестничными маршами, в тепловых узлах, электрощитовых и др. технических помещениях; | отсутствует | |
| 9 | - Наличие противопожарных дверей и люков в соответствии с классом пожарной опасности; | Двери установлены в теплоузле, прачечной Люки установлены на 4 выходах на чердак Акт №3619 от 31.08.15г | |
| 10 | - Отсутствие выступов (перепадов высот менее 45 см) в полу на путях эвакуации; | отсутствуют | |
| 11 | - Отсутствие на объекте эксплуатации эл/светильников со снятыми колпаками; | отсутствуют | |
| 12 | - Отсутствие видимых повреждений изоляции эл/проводки; | отсутствуют | |
| 13 | - Наличие первичных средств пожаротушения с действующим сроком годности. | 16 огнетушителей с паспортами дата проверки 14.06.17г ООО «Пожтехсервис» | |

Члены комиссии:

Старший инспектор МКУ «Служба ГО и ЧС» Деревцова Е.М.

Главный специалист управления образования ААГО Белозерцева И.В.

Зам.заведующего по АХР Гуревич Н.В.

Представитель обследуемого объекта (юр. лицо):заведующий Куканова ДВ

«27» апреля 2018г.

На объекте проведена практическая тренировка по отработке плана эвакуации. Время эвакуации составило: 4'59"

Действия персонала соответствуют правилам (требованиям) пожарной безопасности