

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального бюджетного
(должность руководителя (заместителя руководителя) учреждения
дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида №58

Куканова Л.В.

(подпись и М.П.)

« 18 » августа 2017 г.

АКТ
состояния защищенности объекта с массовым пребыванием людей

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №58

Ведомственная принадлежность учреждения Управление образования администрации Ангарского
(наименование вышестоящего учреждения, министерства)
городского округа

Наименование объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №58

Адрес места расположения объекта 665824 Иркутская область, город Ангарск , квартал 207/210, дом 19
(почтовый индекс, наименования района, населённого пункта, улицы, номер домового знака)

Номер телефона (факса), адрес электронной почты 8(3955) 54-15-86 , mdou_58@mail.ru
(номера тел/факса, адрес электронной почты)

№ п/п	Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации	Информация о выполнении (<u>выполнено / не выполнено</u> , <small>указывается прописью</small>)
1.	Организация и проведение своевременной очистки территории объекта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое	<u>выполнено</u>

2.	Наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) в радиусе 200 м от зданий и сооружений учреждения, а также реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года	<u>выполнено</u>
3.	Обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям учреждения	<u>выполнено</u>
4.	Организация и проведение в зимний период своевременной очистки подъездов и проездов к зданиям и сооружениям учреждения	<u>выполнено</u>
5.	Работоспособность автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС)	<u>выполнено</u>
6.	Выполнение на объекте защиты требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации»	<u>выполнено</u>
7.	Работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (СОУЭ)	<u>выполнено</u>
8.	Содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с проектными решениями и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Возможность открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа	<u>выполнено</u>
9.	Наличие планов (схем) эвакуации людей при пожаре с обозначением мест хранения первичных средств пожаротушения	<u>выполнено</u>
10.	Наличие (для объекта с ночным пребыванием людей) инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения	<u>выполнено</u>
11.	Проведение на объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовки дежурного персонала к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара	
12.	Наличие на объекте с массовым пребыванием людей инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте	<u>выполнено</u>
13.	Обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения путем проведения пожарно-технического минимума и противопожарных инструктажей	<u>выполнено</u>

14.	Наличие на объекте с массовым пребыванием людей исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	<u>выполнено</u>
15.	Выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»	<u>выполнено</u>
16.	Наличие исправного эвакуационного освещения (должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения)	<u>выполнено</u>
17.	Наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	<u>выполнено</u>
18.	Обеспечение объекта исправными первичными средствами пожаротушения	<u>выполнено</u>
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивается:		
19.	Осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности	<u>выполнено</u>
20.	Дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях	<u>выполнено</u>
21.	Применение исправных электрических гирлянд и иллюминации, имеющей соответствующий сертификат соответствия	<u>выполнено</u>
22.	Размещение Новогодней ёлки на устойчивом основании, не загромождая выходов из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков	<u>выполнено</u>
23.	Осуществлен запрет на: а) применение пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, а также открытого огня и свечей; б) украшение ёлки марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; в) проведение огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ; г) уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и др.; д) полного гашения света в помещении во время спектаклей или представлений; е) превышение норм заполнения помещений людьми.	<u>выполнено</u>

Члены пожарно-технической комиссии:

Заведующий

должность

подпись

Л.В.Куканова

Ф.И.О

Заместитель заведующего АХР

должность

подпись

Н.В.Гуревич

Ф.И.О

Заместитель заведующего ВМР

должность

подпись

Ю.А.Савинская

Ф.И.О